

## 質疑回答書

(件名) 市立東大阪医療センター 外来中待合サインリニューアル業務

No	資料名	項目/ページ等	質問事項	質問の意図	回答
1	対象サインリスト	4ページ/②・④	既存下地使用として考えてよろしいでしょうか	既存プレートの剥離の有無の確認になります	お見込みの通り。下地は既存のまま使用する。
2	対象サインリスト	4ページ/⑦	既存サイン下地使用として考えてよろしいでしょうか	新設サインの取り換えの有無の確認になります	お見込みの通り。下地は既存のまま使用する。
3	対象サインリスト	5ページ/⑬	仕様要検討とありますが、弊社想定で考えてよろしいでしょうか	ご検討されている仕様の有無の確認になります	本入札における費用算出においては仕様のサイズでインクジェット出力とする。ただし、現状の仕様について検討が必要不可欠であるため、詳細決定については受託者と協議の上決定する、
4	対象サインリスト	5ページ/⑭	仕様要検討とありますが、弊社想定で考えてよろしいでしょうか	ご検討されている仕様の有無の確認になります	本入札における費用算出においては仕様のサイズでインクジェット出力とする。ただし、現状の仕様について検討が必要不可欠であるため、詳細決定については受託者と協議の上決定する、