

## 照明数量一覧表 ※黄色部分のみⅢ期対象

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	前室	FHF32	埋込	2	2	1			300		3.0	5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	符合室	FHF32	埋込	2	12	6			300	カバー付き		5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	階電子撮影室	FHF32	埋込	2	14	7			300	調光(位相)		5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	階電子操作室	FHF32	埋込	2	4	2			300	調光(位相)、スイッチ4個		5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	階電子待機室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
⑨	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	階電子待機室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
⑩	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	更衣室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
⑪	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	トイレ	FHF16	埋込	2	2	1			300			5000
⑫	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	トイレ	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	回復室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
ー	ー	B1F	RI (PET) 検査エリア	R検査室	LED		ー	ー	ー						
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	処置室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	準備室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	貯蔵室	FHF32	逆富士	2	2	1						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	麻薬物保管室	FHF32	逆富士	2	4	2						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	EVホール	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
⑬	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	空調機械室	FDL27	DL	1	2	2			φ150			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	空調機械室	FLR40	笠付きトラフ	2	124	62						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	受水槽室	FLR40	片反射	1	8	8						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	機械室1	FLR40	トラフ	2	18	9						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	機械室2	FLR40	トラフ	2	8	4						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	発電機室	FLR40	笠付きトラフ	2	40	20						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	電気室	FLR40	笠付きトラフ	2	48	24						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	消火ポンプ室	FLR40	トラフ	2	12	6						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	ハロンポンプ室	FLR40	トラフ	2	6	3						5000
⑭	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			φ150			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	準備室	FHF32	埋込	1	5	5			150			5000
⑮	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	トイレ	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	更衣室	FHF32	埋込	1	1	1			150			5000
⑯	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	更衣室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
⑰	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	更衣室	E26	ポーチ灯	2	0	1						5000
⑱	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	解剖室	FHF32	逆富士	2	12	6			○	ステンレス		5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	解剖室	FLR40	逆富士	2	6	3			○	ステンレス/器具交換		5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	解剖室	FHF32	埋込	2	28	14			220			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	標本室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	倉庫	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
⑳	イ	B1F	RI (PET) 検査エリア	オイルタンク室	FLR40	防爆	2	8	4						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	トレンチ室	FLR40	片反射	1	17	17						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	トレンチ室	FLR40	笠付きトラフ	1	7	7			○			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	コージェネ発電機室・煙道	FLR40	笠付きトラフ	2	42	21						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	R1排水処理室	FLR40	笠付きトラフ	2	14	7						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	チャンバー室	FLR40	笠付きトラフ	2	6	3						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	ギャベジ	FLR40	逆富士	2	12	6			○			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	医療廃棄物置き場	FLR40	笠付きトラフ	2	8	4						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	医療ガス機械室	FLR40	笠付きトラフ	2	8	4						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	中央集塵室	FLR40	笠付きトラフ	2	8	4						5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	清掃控室	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	マット消毒室	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
○	ア	B1F	RI (PET) 検査エリア	EPS・DS	FLR40	片反射	1	15	15						5000
㉑	イ	B1F	霊安室	トイレ	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
○	ア	B1F	霊安室	前室	FL20	キッチン灯	1	1	1						5000
○	ア	B1F	霊安室	前室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
○	ア	B1F	霊安室	第1控室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
○	ア	B1F	霊安室	第1～2霊安室	FHF32	埋込	2	16	8			220			5000
○	ア	B1F	霊安室	第2控室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
○	ア	1F		医事事務室	FHF32	埋込	1	2	2			150			5000
⑳	イ	1F		ストレッチャー車椅子置場	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
○	ア	1F		医事事務室・紹介状専用受付	FHF32	埋込	2	34	17			220			5000
○	ア	1F		栄養指導室(スタッフ室)	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
○	ア	1F		スタッフ室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
○	ア	1F		スタッフ室	FHF32	埋込	1	1	1			150			5000
㉒	ア	1F		理容室	FPL36	スクエア	4	16	4			□600			5000
○	ア	1F		清潔倉庫	FLR40	逆富士	2	4	2						5000
○	ア	1F		不潔倉庫	FLR40	逆富士	2	4	2						5000
○	ア	1F		控室3	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
○	ア	1F		控室3	FLR40	トラフ	2	4	2			220			5000
○	ア	1F		労働組合(控室3横)	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
○	ア	1F		労働組合(控室3横)	FLR40	逆富士	1	2	2						5000
○	ア	1F		中央倉庫	FHF32	埋込	2	36	18			220			5000
○	ア	1F		物品管理事務室	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
○	ア	1F		外来待合室(白衣保管室)	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㉓	イ	1F		トイレ(バックヤード)	FDL27	DL	1	8	8			φ150			5000
○	ア	1F		トイレ(バックヤード)	FLR40	トラフ	2	2	1						5000
○	ア	1F		排出室	FHF32	埋込	2	22	11			220			5000
○	ア	1F		排出室(奥)	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
○	ア	1F		スタッフルーム	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
㉔	イ	1F		EVホール	FDL27	DL	1	4	4			φ150			5000
○	ア	1F		白衣保管庫	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
○	ア	1F		女子更衣室	FHF32	埋込	1	10	10			150			5000
㉕	イ	1F		外来用トイレ	FDL27	DL	1	2	2			φ150			5000
○	ア	1F		清掃事務室	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
○	ア	1F		EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
○	ア	1F		AC・EPS・倉庫	FHF32	埋込	1	21	21			220			5000
○	ア	1F		EPS	FHF32	埋込	1	5	5			220			5000
○	ア	1F		AC	FHF32	埋込	1	5	5			220			5000
○	ア	1F		倉庫	FHF32	埋込	1	1	1			220			5000
㉖	ア	外部		救急入口案内板	FLR40	トラフ	1	1	1						5000
㉗	ア	外部		救急入口案内板	FL20	トラフ	1	1	1						5000

## 照明数量一覧表

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑫	イ	外部		タクシー乗り場	MT100	DL	1	6	6			Φ200			5000
⑬	ア	外部		バス乗り場	FPL55	スクエア	4	12	3			□600			5000
⑭	イ	外部		駐車場	FML36	防犯灯	1	2	2						5000
⑮	イ	外部		駐車場	エバーライト150 (配灯図引用)	ボール灯	1	3	3				YEV42911 (Panasonic) 配灯図引用		5000
⑯	ア	外部		駐車場	FDL27	庭園灯	1	14	14						5000
⑰	ア	外部		駐車場	E17	庭園灯	1	1	1				ミニクリプトン球		5000
⑱	ア	外部		案内板	FL15	看板灯	1	12	12						5000
⑲	ア	外部		案内板	FL20	看板灯	1	1	1						5000
⑳	ア	外部		H階段	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㉑	イ	外部		高圧ガス消費施設	ハロゲン	投光器	1	3	3						5000

## 照明数量一覧表

表番号 16月18日

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(m)	備考	天高(m)	色(K)
①	ア	2F	画像診断部	前室	FHF32	埋込	2	16	8			300		3.0	5000
①	ア	2F	画像診断部	捜査室	FHF32	埋込	2	8	4			300		3.0	5000
②	ア	2F	画像診断部	IVR室	E26	DL	1	1	1			φ150	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	コンピュータ室	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	第2TV室	FLR40	ウォールウォッシャー	1	10	10						5000
②	イ	2F	画像診断部	第2TV室	マイクロハロゲン	スポットライト	1	2	2				調光		5000
②	ア	2F	画像診断部	第2TV室	E26	DL	1	4	4			φ150	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	第2TV操作室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
②	イ	2F	画像診断部	第2TV操作室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	2F	画像診断部	第2待合室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	診察室	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	処置室	FHF32	埋込	2	10	5			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	第2CT操作室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	第2CT操作室	E26	DL	1	1	1			φ150	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	器材準備コーナー	FHF32	埋込	2	10	5			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	第2CT室	FHF32	埋込	2	16	8			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	第2CT室他	E26	DL	1	5	5			φ150	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	操作室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	倉庫	FHF32	埋込	2	14	7			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	PS・EPS	FHF32	蛍光キトラフ	1	2	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	通路	FHF32	埋込	2	22	11			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	スタッフ室	FHF32	埋込	2	12	6			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	撮影室1	FLR40	ウォールウォッシャー	3	24	8						5000
②	ア	2F	画像診断部	撮影室1	E26	DL	1	6	6			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	更衣室	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	イ	2F	画像診断部	更衣室	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
①	ア	2F	画像診断部	撮影室2	FLR40	ウォールウォッシャー	3	24	8						5000
②	ア	2F	画像診断部	撮影室2	E26	DL	1	6	6			φ125	調光		3000
②	イ	2F	画像診断部	更衣室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	2F	画像診断部	撮影室3	FLR40	ウォールウォッシャー	3	24	8						5000
②	ア	2F	画像診断部	撮影室3	E26	DL	1	6	6			φ125	調光		3000
②	イ	2F	画像診断部	更衣室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	2F	画像診断部	撮影室4	FLR40	ウォールウォッシャー	3	30	10						5000
②	ア	2F	画像診断部	撮影室4	E26	DL	1	6	6			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	第4待合室	FHF32	埋込	2	16	8			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	機械室 (MRI)	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	操作室 (MRI)	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	中待合室	FHF32	埋込	2	30	15			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	超音波室1	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	超音波室1	E26	DL	1	1	1			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	超音波室2	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	超音波室2	E26	DL	1	1	1			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	超音波室3	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	超音波室3	E26	DL	1	1	1			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	超音波室4	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	超音波室4	E26	DL	1	1	1			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	超音波室5	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
②	ア	2F	画像診断部	超音波室5	E26	DL	1	1	1			φ125	調光		3000
①	ア	2F	画像診断部	スタッフ通路	FHF32	埋込	2	10	5			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	生検検査スタッフ室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	心電図室・検査室	FHF32	埋込	2	34	17			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	脳波・筋電図・心音図 前室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	操作室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	診察室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	ホール	FHF32	埋込	2	10	5			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	内視鏡待合室	FHF32	埋込	1	1	1			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	内視鏡検査室1	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	内視鏡検査室2	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	内視鏡検査室3	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	内視鏡検査室4	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
②	イ	2F	画像診断部	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			φ150			5000
①	ア	2F	画像診断部	スタッフホール	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	洗浄室	FHF32	埋込	2	12	6			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	焼菌回復室	FHF32	埋込	2	2	1			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	人間ドック	FHF32	埋込	2	14	7			300			5000
①	ア	2F	画像診断部	AC・EPS・倉庫	FHF32	片反射	1	20	20						5000
①	ア	2F	画像診断部	EPS	FLR40	蛍光キトラフ	1	4	4						5000
①	ア	3F	画像診断部	PCRセンター	FHF32	埋込	2	12	6			300			5000
②	イ	3F	画像診断部	会議室前室	FDL27	DL	1	2	2			φ150			5000
①	ア	3F	画像診断部	収納庫	FHF32	逆富士	2	8	4			300			5000
①	ア	3F	画像診断部	サーバ室	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
①	ア	3F	画像診断部	男子更衣室	FHF32	埋込	2	20	10			300			5000
①	ア	3F	画像診断部	男子更衣室	FL10	ミラー灯	1	1	1						5000
-	-	3F	画像診断部	女性医師休憩室	LED	-	-	-	-			-			-
-	-	3F	画像診断部	女子更衣室	LED	-	-	-	-			-			-
①	ア	3F	画像診断部	AC・EPS・倉庫	FHF32	片反射	1	20	20						5000
①	ア	3F	画像診断部	EPS	FLR40	蛍光キトラフ	1	8	8						5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	緩和ケア診療室①	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	緩和ケア診療室②	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	褥瘡対策室	FHF32	埋込	1	1	1			300			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	褥瘡対策室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
②	イ	3F	リハビリテーションエリア	前室	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
②	イ	3F	リハビリテーションエリア	トイレ	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	更衣室 (男女)	FHF32	埋込	2	8	4			300	男女各2台		5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	言語療法室	FHF32	埋込	4	2	2			300			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	12	6			300			5000
①	ア	3F	リハビリテーションエリア	カンファレンスルーム	FLR40	逆富士	2	2	1						5000
②	ア	3F	リハビリテーションエリア	倉庫	FL20	スクエア	5	5	1						5000
②	イ	3F	リハビリテーションエリア	倉庫	FDL27	DL	1	2	2			φ150			5000
②	イ	3F	リハビリテーションエリア	トイレ	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	病理検査室	FHF32	埋込	2	32	16			220			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	スタッフ室	FHF32	埋込	2	18	9			220			5000
②	イ	3F	病理検査エリア	スタッフ室	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	洗浄滅菌室・細菌検査室	FHF32	埋込	2	34	17			220			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	電話交換室	FHF32	埋込	2	10	5			220			5000

## 照明数量一覧表

換算日 16月18日

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(m)	備考	天高(m)	色(K)
①	ア	3F	病理検査エリア	電話交換機室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	電算機室	FHF32	埋込	2	32	16			220			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	電算室	FHF32	埋込	2	16	8			220			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	当直室1~9	FHF32	埋込	1	6	6			150			5000
①	ア	3F	病理検査エリア	当直室1~9	FHF32	埋込	2	18	9			220			5000
⑨	イ	3F	病理検査エリア	厨衣	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
①	ア	3F	皮膚科・外来化学療法室	診察室1~3	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
①	ア	3F	皮膚科・外来化学療法室	受付	FHF32	埋込	2	14	7			220			5000
①	ア	3F	皮膚科・外来化学療法室	外来化学療法室	FHF32	埋込	2	68	34			220	カバー付		5000
①	ア	3F	皮膚科・外来化学療法室	休憩室	FHF32	埋込	1	1	1			150			3000
①	ア	3F	皮膚科・外来化学療法室	処置室	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
①	ア	3F	人工透析室	人工透析室	FHF32	埋込	2	62	31			220	カバー付		5000
①	ア	3F	人工透析室	人工透析室	FHF32	埋込	2	22	11			220			5000
①	ア	3F	人工透析室	人工透析室	FHF32	埋込	1	3	3			150			5000
⑨	イ	3F	人工透析室	人工透析室	FDL27	DL	1	1	1			φ125			5000
①	ア	3F	人工透析室	透析機械室	FLR40	逆富士	2	6	3						5000
①	ア	3F	人工透析室	人工透析相談室	FLR40	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	3F	人工透析室	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
⑨	イ	3F	人工透析室	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			φ150			5000
①	ア	4F	手術室エリア	男子更衣室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
⑨	イ	4F	手術室エリア	男子更衣室	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
⑨	ア	4F	手術室エリア	男子更衣室	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
②	ア	4F	手術室エリア	男子更衣室	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
①	ア	4F	手術室エリア	女子更衣室	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
⑨	イ	4F	手術室エリア	女子更衣室	FDL27	DL	1	3	3			φ150			5000
⑨	ア	4F	手術室エリア	女子更衣室	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
②	ア	4F	手術室エリア	女子更衣室	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
①	ア	4F	手術室エリア	前室	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
⑨	ア	4F	手術室エリア	男子休憩室	FPL55	スクエア	3	9	3			□600			5000
⑨	ア	4F	手術室エリア	女子休憩室	FPL55	スクエア	3	12	4			□600			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術用機械室	FLR40	笠付	2	30	15						5000
①	ア	4F	手術室エリア	機械室裏	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室1	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室2	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室3	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室4	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室5	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室6	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室7	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室8	FLR40	埋込	4	44	11			300			5000
—	—	4F	手術室エリア	手術室9	LED	—	—	—	—			—			—
—	—	4F	手術室エリア	手術室9	LED	—	—	—	—			—			—
①	ア	4F	手術室エリア	前室	FHF32	埋込	2	8	4			300			5000
②	ア	4F	手術室エリア	前室手洗い場	FL20	ミラー灯	1	2	2						5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術ホール	FLR40	埋込	3	120	40			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	器材スペース	FLR40	埋込	2	8	4			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	器材庫	FLR40	埋込	2	12	6			300			5000
①-1	ア	4F	手術室エリア	手術ホール	FLR40	埋込	2	6	3			300	調光		5000
⑨	イ	4F	手術室エリア	倉庫	FDL27	DL	1	1	1			φ150			5000
①	ア	4F	手術室エリア	検査・切出室	FLR40	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術室裏通路	FHF32	埋込	2	60	30			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	緊急減菌室	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	倉庫	FLR40	埋込	2	2	1			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	器材庫	FLR40	埋込	2	8	4			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	物品保管室	FLR40	埋込	2	24	12			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手洗い場	FLR40	埋込	2	4	2			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	外来手術室	FHF32	埋込	4	8	2			220			5000
②	ア	4F	手術室エリア	外来手術室	FL20	ミラー灯	1	2	2						5000
①	ア	4F	手術室エリア	外来手術室前室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
②	ア	4F	手術室エリア	外来手術室前室	FL20	ミラー灯	1	2	2						5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術管理前室	FLR40	埋込	3	9	3			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	手術管理室	FLR40	埋込	3	18	6			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	前室	FLR40	埋込	3	12	4			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	面談室	FLR40	埋込	3	12	4			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	麻酔科医室	FLR40	埋込	3	12	4			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	カンファレンスルーム	FLR40	埋込	2	12	6			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	器材庫	FLR40	逆富士	1	2	2						5000
①	ア	4F	手術室エリア	電気室	FLR40	笠付	1	6	6						5000
①	ア	4F	手術室エリア	乗替ホール	FHF32	埋込	2	6	3			300			5000
①	ア	4F	手術室エリア	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
⑨	イ	4F	手術室エリア	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			φ150			5000
①	ア	4F	手術室エリア	EPS	FLR40	笠付	1	3	3						5000
①	ア	4F	手術室エリア	廊下	FLR40	間接	1	5	5						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
㉞	イ	5F	小児医療センター	トイレ	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉟	イ	5F	小児医療センター	501	FHF32		DL	1	1	1		150φ			5000
㊱	ア	5F	小児医療センター	501	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㊲	イ	5F	小児医療センター	501		ユニバーサルDL	DL	1	1	1		150φ			3000
㊳	ア	5F	小児医療センター	501	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊴	ア	5F	小児医療センター	501	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㊵	ア	5F	小児医療センター	501	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1					5000
㊶	イ	5F	小児医療センター	502	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊷	ア	5F	小児医療センター	502	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㊸	イ	5F	小児医療センター	502		ユニバーサルDL	DL	1	1	1		150φ			3000
㊹	ア	5F	小児医療センター	502	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊺	ア	5F	小児医療センター	502	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㊻	ア	5F	小児医療センター	502	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊼	イ	5F	小児医療センター	503	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊽	ア	5F	小児医療センター	503	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㊾	イ	5F	小児医療センター	503		ユニバーサルDL	DL	1	1	1		150φ			3000
㊿	ア	5F	小児医療センター	503	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㉀	ア	5F	小児医療センター	503	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㉁	ア	5F	小児医療センター	503	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉂	イ	5F	小児医療センター	504	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉃	ア	5F	小児医療センター	504	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉄	イ	5F	小児医療センター	504		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㉅	ア	5F	小児医療センター	504	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉆	ア	5F	小児医療センター	504	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉇	ア	5F	小児医療センター	504	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉈	イ	5F	小児医療センター	505	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉉	ア	5F	小児医療センター	505	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊰	イ	5F	小児医療センター	505		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㊱	ア	5F	小児医療センター	505	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊲	ア	5F	小児医療センター	505	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊳	ア	5F	小児医療センター	505	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊴	イ	5F	小児医療センター	506	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊵	ア	5F	小児医療センター	506	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊶	イ	5F	小児医療センター	506		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㊷	ア	5F	小児医療センター	506	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊸	ア	5F	小児医療センター	506	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊹	ア	5F	小児医療センター	506	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊺	イ	5F	小児医療センター	507	FLR40		遊富士	1	1	1					5000
㊻	イ	5F	小児医療センター	507	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊼	ア	5F	小児医療センター	507	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊽	イ	5F	小児医療センター	507		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㊾	ア	5F	小児医療センター	507	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊿	ア	5F	小児医療センター	507	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉀	ア	5F	小児医療センター	507	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉁	イ	5F	小児医療センター	508	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉂	ア	5F	小児医療センター	508	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㉃	イ	5F	小児医療センター	508		ユニバーサルDL	DL	1	1	1		150φ			3000
㉄	ア	5F	小児医療センター	508	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㉅	ア	5F	小児医療センター	508	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㉆	ア	5F	小児医療センター	508	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉇	イ	5F	小児医療センター	509	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉈	ア	5F	小児医療センター	509	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㉉	イ	5F	小児医療センター	509		ユニバーサルDL	DL	1	1	1		150φ			3000
㊰	ア	5F	小児医療センター	509	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊱	ア	5F	小児医療センター	509	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㊲	ア	5F	小児医療センター	509	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊳	イ	5F	小児医療センター	510	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊴	ア	5F	小児医療センター	510	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊵	イ	5F	小児医療センター	510		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㊶	ア	5F	小児医療センター	510	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊷	ア	5F	小児医療センター	510	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊸	ア	5F	小児医療センター	510	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊹	ア	5F	小児医療センター	廊下	FL20		片反射	1	1	1					5000
㊺	ア	5F	小児医療センター	器材庫	FHF32		埋込	2	2	1		220			5000
㊻	ア	5F	小児医療センター	GCU	FHF32		埋込	2	2	1		220			5000
㊼	ア	5F	周産期センター	カンファレンスルーム	FHF32		埋込	2	6	3		220			5000
㊽	ア	5F	周産期センター	洗濯・汚物処理室	FHF32		埋込	2	4	2		220			5000
㊾	ア	5F	周産期センター	洗濯・汚物処理室	FHF32		埋込	2	4	2		220			5000
㊿	イ	5F	周産期センター	511	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉀	ア	5F	周産期センター	511	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉁	イ	5F	周産期センター	511		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㉂	ア	5F	周産期センター	511	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉃	ア	5F	周産期センター	511	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉄	ア	5F	周産期センター	511	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉅	イ	5F	周産期センター	512	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㉆	ア	5F	周産期センター	512	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉇	イ	5F	周産期センター	512		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㉈	ア	5F	周産期センター	512	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉉	ア	5F	周産期センター	512	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊰	ア	5F	周産期センター	512	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊱	イ	5F	周産期センター	513	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊲	ア	5F	周産期センター	513	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊳	イ	5F	周産期センター	513		ユニバーサルDL	DL	1	4	4		150φ			3000
㊴	ア	5F	周産期センター	513	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊵	ア	5F	周産期センター	513	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊶	ア	5F	周産期センター	513	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊷	イ	5F	周産期センター	514	FDL27		DL	1	1	1		150φ			5000
㊸	ア	5F	周産期センター	514	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
③	イ	5F	周産期センター	514		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
④	ア	5F	周産期センター	514	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	5F	周産期センター	514	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑬	ア	5F	周産期センター	514	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
⑭	イ	5F	周産期センター	515	FDL27	DL	1	1	1			150φ	LB70086T (National)		5000
⑱	ア	5F	周産期センター	515	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑳	イ	5F	周産期センター	515		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉑	ア	5F	周産期センター	515	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉒	ア	5F	周産期センター	515	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉓	ア	5F	周産期センター	515	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉔	イ	5F	周産期センター	516	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉕	ア	5F	周産期センター	516	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉖	イ	5F	周産期センター	516		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉗	ア	5F	周産期センター	516	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉘	ア	5F	周産期センター	516	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉙	ア	5F	周産期センター	516	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉚	イ	5F	周産期センター	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉛	ア	5F	周産期センター	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㉜	イ	5F	周産期センター	EVホール	FDL27	DL	1	4	2			150φ			5000
㉝	ア	5F	分娩部	手術室用機械室	FLR40	笠付きトラフ	2	14	7						5000
㉞	ア	5F	分娩部	手術室用機械室	FLR40	笠付きトラフ	2	28	7				非常照明兼用		5000
㉟	ア	5F	分娩部	分娩部通路	FHF32	埋込	2	14	7			300			5000
㊱	ア	5F	分娩部	陣痛室	FLR40	埋込	2	8	4			220			5000
㊲	イ	5F	分娩部	トイレ	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊳	ア	5F	分娩部	分娩室1	FLR40	埋込	4	24	6			300			5000
対象外	ー	5F	分娩部	分娩室1	FL15	スタンドグラス	8	24	3						5000
㊴	ア	5F	分娩部	準備室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
㊵	ア	5F	分娩部	分娩室2	FLR40	埋込	4	20	5			300			5000
対象外	ー	5F	分娩部	分娩室2	FL15	スタンドグラス	8	24	3						5000
㊶	ア	5F	分娩部	沐浴室	FLR40	埋込	2	4	2			300	カバー付		5000
㊷	ア	5F	分娩部	器材庫	FLR40	埋込	2	4	2			300	カバー付		5000
㊸	ア	5F	分娩部	新生児室	FLR40	埋込	2	18	9			300	カバー付		5000
㊹	イ	5F	分娩部	授乳室	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㊺	ア	5F	分娩部	授乳室	FLR40	埋込	2	10	5			300	カバー付		5000
㊻	ア	5F	南病棟	眼科暗室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
㊼	ア	5F	南病棟	内診室	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000
㊽	イ	5F	南病棟	551	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊾	ア	5F	南病棟	551	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊿	イ	5F	南病棟	551		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉀	ア	5F	南病棟	551	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉁	ア	5F	南病棟	551	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉂	ア	5F	南病棟	551	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉃	イ	5F	南病棟	552	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉄	ア	5F	南病棟	552	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉅	イ	5F	南病棟	552		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉆	ア	5F	南病棟	552	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉇	ア	5F	南病棟	552	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉈	ア	5F	南病棟	552	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉉	イ	5F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
ー	ー	5F	南病棟	553	LED		1	0							5000
ー	ー	5F	南病棟	555	LED		1	0							5000
ー	ー	5F	南病棟	556	LED		1	0							5000
㉊	イ	5F	南病棟	557	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉋	ア	5F	南病棟	557	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉌	イ	5F	南病棟	557		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉍	ア	5F	南病棟	557	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉎	ア	5F	南病棟	557	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉏	ア	5F	南病棟	557	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉐	イ	5F	南病棟	558	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉑	ア	5F	南病棟	558	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉒	イ	5F	南病棟	558		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉓	ア	5F	南病棟	558	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉔	ア	5F	南病棟	558	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉕	ア	5F	南病棟	558	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉖	イ	5F	南病棟	559	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉗	ア	5F	南病棟	559	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉘	イ	5F	南病棟	559		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉙	ア	5F	南病棟	559	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉚	ア	5F	南病棟	559	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉛	ア	5F	南病棟	559	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㉜	ア	5F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
㉝	ア	5F	南病棟	EPS	FLR40	笠付きトラフ	1	1	1						5000
㉞	イ	5F	南病棟	560	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉟	ア	5F	南病棟	560	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	5F	南病棟	560		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊲	ア	5F	南病棟	560	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊳	ア	5F	南病棟	560	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊴	ア	5F	南病棟	560	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㊵	イ	5F	南病棟	561	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	ア	5F	南病棟	561	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊷	イ	5F	南病棟	561		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊸	ア	5F	南病棟	561	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊹	ア	5F	南病棟	561	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊺	ア	5F	南病棟	561	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1						5000
㊻	イ	5F	南病棟	562	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊼	ア	5F	南病棟	562	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊽	イ	5F	南病棟	562		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊾	ア	5F	南病棟	562	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	ア	5F	南病棟	562	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
②	ア	5F	南病棟	562	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
③	イ	5F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
④	イ	5F	南病棟	563	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑤	ア	5F	南病棟	563	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑥	イ	5F	南病棟	563		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑦	ア	5F	南病棟	563	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑧	ア	5F	南病棟	563	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑨	ア	5F	南病棟	563	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑩	イ	5F	南病棟	564	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑪	ア	5F	南病棟	564	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	5F	南病棟	564		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑬	ア	5F	南病棟	564	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑭	ア	5F	南病棟	564	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	5F	南病棟	564	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑯	イ	5F	南病棟	565	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑰	ア	5F	南病棟	565	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑱	イ	5F	南病棟	565		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑲	ア	5F	南病棟	565	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑳	ア	5F	南病棟	565	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉑	ア	5F	南病棟	565	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉒	イ	5F	南病棟	566	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉓	ア	5F	南病棟	566	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉔	イ	5F	南病棟	566		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉕	ア	5F	南病棟	566	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉖	ア	5F	南病棟	566	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉗	イ	5F	南病棟	566	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉘	イ	5F	南病棟	567	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉙	ア	5F	南病棟	567	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉚	イ	5F	南病棟	567		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉛	ア	5F	南病棟	567	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉜	ア	5F	南病棟	567	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉝	ア	5F	南病棟	567	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉞	イ	5F	南病棟	568	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉟	ア	5F	南病棟	568	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	5F	南病棟	568		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊲	ア	5F	南病棟	568	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊳	ア	5F	南病棟	568	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊴	ア	5F	南病棟	568	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊵	イ	5F	南病棟	569	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	ア	5F	南病棟	569	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊷	イ	5F	南病棟	569		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊸	ア	5F	南病棟	569	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊹	ア	5F	南病棟	569	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊺	ア	5F	南病棟	569	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊻	イ	5F	南病棟	570		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊼	イ	5F	南病棟	570	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊽	ア	5F	南病棟	570	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊾	ア	5F	南病棟	570	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊿	ア	5F	南病棟	570	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉀	ア	5F	南病棟	570	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉁	イ	5F	南病棟	571		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉂	イ	5F	南病棟	571	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉃	ア	5F	南病棟	571	FLR40	埋込	2	6	3			300			5000
㉄	ア	5F	南病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	10	5			220			5000
㉅	ア	5F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
㉆	ア	5F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㉇	ア	5F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㉈	ア	6F	南病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㉉	ア	7F	南病棟	DS室	FLR40	片反射トラフ	1	2	2						5000
㊱	イ	6F	北病棟	601	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊲	ア	6F	北病棟	601	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊳	イ	6F	北病棟	601		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊴	ア	6F	北病棟	601	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊵	ア	6F	北病棟	601	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊶	ア	6F	北病棟	601	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊷	イ	6F	北病棟	602	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊸	ア	6F	北病棟	602	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊹	イ	6F	北病棟	602		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊺	ア	6F	北病棟	602	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊻	ア	6F	北病棟	602	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊼	ア	6F	北病棟	602	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊽	イ	6F	北病棟	603	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊾	イ	6F	北病棟	603		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊿	ア	6F	北病棟	603	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉀	ア	6F	北病棟	603	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉁	ア	6F	北病棟	603	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉂	ア	6F	北病棟	603	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㉃	ア	6F	北病棟	603	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉄	イ	6F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉅	イ	6F	北病棟	604	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉆	イ	6F	北病棟	604		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉇	ア	6F	北病棟	604	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉈	ア	6F	北病棟	604	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉉	ア	6F	北病棟	604	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊱	ア	6F	北病棟	604	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㊲	ア	6F	北病棟	604	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊳	ア	6F	北病棟	604	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑨	イ	6F	北病棟	605	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
⑩	ア	6F	北病棟	605	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
⑪	イ	6F	北病棟	605		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
⑫	ア	6F	北病棟	605	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
⑬	ア	6F	北病棟	605	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
⑭	ア	6F	北病棟	605	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
⑮	イ	6F	北病棟	606	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
⑯	ア	6F	北病棟	606	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
⑰	イ	6F	北病棟	606		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
⑱	ア	6F	北病棟	606	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
⑲	ア	6F	北病棟	606	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
⑳	ア	6F	北病棟	606	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉑	イ	6F	北病棟	607	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉒	ア	6F	北病棟	607	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉓	イ	6F	北病棟	607		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㉔	ア	6F	北病棟	607	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉕	ア	6F	北病棟	607	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉖	ア	6F	北病棟	607	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉗	イ	6F	北病棟	608	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉘	ア	6F	北病棟	608	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉙	イ	6F	北病棟	608		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㉚	ア	6F	北病棟	608	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉛	ア	6F	北病棟	608	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉜	ア	6F	北病棟	608	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉝	イ	6F	北病棟	609	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉞	ア	6F	北病棟	609	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉟	イ	6F	北病棟	609		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㊱	ア	6F	北病棟	609	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊲	ア	6F	北病棟	609	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊳	ア	6F	北病棟	609	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊴	ア	6F	北病棟	609	FLR40		逆富士	1	1	1					5000
㊵	イ	6F	北病棟	610	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊶	ア	6F	北病棟	610	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊷	イ	6F	北病棟	610		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㊸	ア	6F	北病棟	610	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊹	ア	6F	北病棟	610	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊺	ア	6F	北病棟	610	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊻	イ	6F	北病棟	611	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊼	ア	6F	北病棟	611	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㊽	イ	6F	北病棟	611		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
㊾	ア	6F	北病棟	611	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊿	ア	6F	北病棟	611	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㉀	ア	6F	北病棟	611	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉁	イ	6F	北病棟	612	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉂	ア	6F	北病棟	612	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㉃	イ	6F	北病棟	612		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
㉄	ア	6F	北病棟	612	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㉅	ア	6F	北病棟	612	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㉆	ア	6F	北病棟	612	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉇	イ	6F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	ミラー灯	1	2	2		150φ			5000
㉈	イ	6F	北病棟	613	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉉	ア	6F	北病棟	613	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊱	イ	6F	北病棟	613		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㊲	ア	6F	北病棟	613	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊳	ア	6F	北病棟	613	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊴	ア	6F	北病棟	613	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊵	イ	6F	北病棟	614	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊶	ア	6F	北病棟	614	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊷	イ	6F	北病棟	614		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㊸	ア	6F	北病棟	614	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊹	ア	6F	北病棟	614	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㊺	ア	6F	北病棟	614	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊻	イ	6F	北病棟	615	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊼	ア	6F	北病棟	615	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㊽	イ	6F	北病棟	615		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㊾	ア	6F	北病棟	615	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㊿	ア	6F	北病棟	615	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉀	ア	6F	北病棟	615	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉁	イ	6F	北病棟	616	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉂	ア	6F	北病棟	616	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000
㉃	イ	6F	北病棟	616		ユニバーサルDL		1	4	4		150φ			3000
㉄	ア	6F	北病棟	616	FL20		ベッド灯	1	4	4					5000
㉅	ア	6F	北病棟	616	FPL28		ベッド灯	2	8	4					5000
㉆	ア	6F	北病棟	616	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㉇	イ	6F	北病棟	617	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㉈	ア	6F	北病棟	617	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㉉	イ	6F	北病棟	617		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
㊱	ア	6F	北病棟	617	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊲	ア	6F	北病棟	617	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㊳	ア	6F	北病棟	617	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊴	イ	6F	北病棟	618	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊵	ア	6F	北病棟	618	FPL36		ミラー灯	1	1	1					5000
㊶	イ	6F	北病棟	618		ユニバーサルDL		1	1	1		150φ			3000
㊷	ア	6F	北病棟	618	FL20		ベッド灯	1	1	1					5000
㊸	ア	6F	北病棟	618	FPL28		ベッド灯	2	2	1					5000
㊹	ア	6F	北病棟	618	5形豆球 (E12)		足元灯	1	1	1			LB70086T (National)		5000
㊺	イ	6F	北病棟	619	FDL27	DL	ミラー灯	1	1	1		150φ			5000
㊻	ア	6F	北病棟	619	FL20		ミラー灯	1	1	1					5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
㉔	イ	6F	北病棟	619		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉕	ア	6F	北病棟	619	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉖	ア	6F	北病棟	619	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉗	ア	6F	北病棟	619	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉘	イ	6F	北病棟	620	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉙	ア	6F	北病棟	620	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉚	イ	6F	北病棟	620		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉛	ア	6F	北病棟	620	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉜	ア	6F	北病棟	620	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉝	ア	6F	北病棟	620	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉞	イ	6F	北病棟	621	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉟	ア	6F	北病棟	621	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	6F	北病棟	621		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊲	ア	6F	北病棟	621	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊳	ア	6F	北病棟	621	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊴	ア	6F	北病棟	621	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊵	イ	6F	北病棟	622	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	イ	6F	北病棟	622		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊷	ア	6F	北病棟	622	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊸	ア	6F	北病棟	622	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊹	ア	6F	北病棟	622	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊺	ア	6F	北病棟	622	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊻	ア	6F	北病棟	622	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊼	ア	6F	北病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㊽	ア	6F	北病棟	処置室	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㊾	ア	6F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			300			5000
㊿	ア	6F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
㊰	イ	6F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㊱	ア	6F	北病棟	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㊲	イ	6F	北病棟	623	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊳	イ	6F	北病棟	623		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊴	ア	6F	北病棟	623	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊵	ア	6F	北病棟	623	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊶	ア	6F	北病棟	623	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊷	ア	6F	北病棟	623	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊸	ア	6F	北病棟	623	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊹	イ	6F	北病棟	624	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊺	ア	6F	北病棟	624	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊻	イ	6F	北病棟	624		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊼	ア	6F	北病棟	624	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊽	ア	6F	北病棟	624	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊾	ア	6F	北病棟	624	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊿	イ	6F	北病棟	625	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊰	ア	6F	北病棟	625	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	6F	北病棟	625		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊲	ア	6F	北病棟	625	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊳	ア	6F	北病棟	625	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊴	ア	6F	北病棟	625	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊵	イ	6F	北病棟	626	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	イ	6F	北病棟	626		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊷	ア	6F	北病棟	626	FLR40	埋込	2	6	3			300			5000
㊸	ア	6F	北病棟	AC室	FLR40	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㊹	イ	6F	南病棟	651	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊺	ア	6F	南病棟	651	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊻	イ	6F	南病棟	651		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊼	ア	6F	南病棟	651	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊽	ア	6F	南病棟	651	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊾	ア	6F	南病棟	651	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊿	イ	6F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㊰	イ	6F	南病棟	652	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	6F	南病棟	652	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊲	イ	6F	南病棟	652		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊳	ア	6F	南病棟	652	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊴	ア	6F	南病棟	652	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊵	ア	6F	南病棟	652	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊶	イ	6F	南病棟	653	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊷	イ	6F	南病棟	653		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊸	ア	6F	南病棟	653	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊹	ア	6F	南病棟	653	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊺	ア	6F	南病棟	653	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊻	ア	6F	南病棟	653	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㊼	ア	6F	南病棟	653	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊽	ア	6F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㊾	ア	6F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
㊿	イ	6F	南病棟	654	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊰	イ	6F	南病棟	654		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊱	ア	6F	南病棟	654	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊲	ア	6F	南病棟	654	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊳	ア	6F	南病棟	654	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊴	ア	6F	南病棟	654	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㊵	ア	6F	南病棟	654	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊶	ア	6F	南病棟	654	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
㊷	イ	6F	南病棟	655	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊸	ア	6F	南病棟	655	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊹	イ	6F	南病棟	655		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊺	ア	6F	南病棟	655	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊻	ア	6F	南病棟	655	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊼	ア	6F	南病棟	655	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑨	イ	6F	南病棟	656	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑩	ア	6F	南病棟	656	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑪	イ	6F	南病棟	656		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑫	ア	6F	南病棟	656	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑬	ア	6F	南病棟	656	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑭	ア	6F	南病棟	656	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	6F	南病棟	657	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑯	ア	6F	南病棟	657	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑰	イ	6F	南病棟	657		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑱	ア	6F	南病棟	657	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑲	ア	6F	南病棟	657	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑳	ア	6F	南病棟	657	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉑	イ	6F	南病棟	658	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉒	ア	6F	南病棟	658	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉓	イ	6F	南病棟	658		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉔	ア	6F	南病棟	658	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉕	ア	6F	南病棟	658	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉖	ア	6F	南病棟	658	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉗	イ	6F	南病棟	658	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉘	ア	6F	南病棟	658	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
㉙	イ	6F	南病棟	659	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉚	ア	6F	南病棟	659	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉛	イ	6F	南病棟	659		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉜	ア	6F	南病棟	659	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉝	ア	6F	南病棟	659	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉞	ア	6F	南病棟	659	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉟	イ	6F	南病棟	660	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	6F	南病棟	660	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊲	イ	6F	南病棟	660		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊳	ア	6F	南病棟	660	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊴	ア	6F	南病棟	660	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊵	ア	6F	南病棟	660	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊶	イ	6F	南病棟	661	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊷	ア	6F	南病棟	661	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊸	イ	6F	南病棟	661		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊹	ア	6F	南病棟	661	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊺	ア	6F	南病棟	661	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊻	ア	6F	南病棟	661	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊼	イ	6F	南病棟	662	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊽	ア	6F	南病棟	662	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊾	イ	6F	南病棟	662		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊿	ア	6F	南病棟	662	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉀	ア	6F	南病棟	662	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉁	ア	6F	南病棟	662	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉂	イ	6F	南病棟	662	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉃	ア	6F	南病棟	662	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉄	イ	6F	南病棟	662		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉅	ア	6F	南病棟	662	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉆	ア	6F	南病棟	662	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉇	ア	6F	南病棟	662	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉈	イ	6F	南病棟	663	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉉	イ	6F	南病棟	663	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊰	ア	6F	南病棟	663	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	6F	南病棟	663		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊲	ア	6F	南病棟	663	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊳	ア	6F	南病棟	663	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊴	ア	6F	南病棟	663	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊵	イ	6F	南病棟	664	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	ア	6F	南病棟	664	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊷	イ	6F	南病棟	664		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊸	ア	6F	南病棟	664	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊹	ア	6F	南病棟	664	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊺	ア	6F	南病棟	664	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊻	イ	6F	南病棟	665	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊼	ア	6F	南病棟	665	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊽	イ	6F	南病棟	665		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊾	ア	6F	南病棟	665	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊿	ア	6F	南病棟	665	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉀	ア	6F	南病棟	665	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉁	イ	6F	南病棟	666	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉂	ア	6F	南病棟	666	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉃	イ	6F	南病棟	666		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉄	ア	6F	南病棟	666	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉅	ア	6F	南病棟	666	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉆	ア	6F	南病棟	666	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉇	イ	6F	南病棟	667	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉈	ア	6F	南病棟	667	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉉	イ	6F	南病棟	667		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊰	ア	6F	南病棟	667	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊱	ア	6F	南病棟	667	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊲	ア	6F	南病棟	667	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊳	イ	6F	南病棟	668	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊴	ア	6F	南病棟	668	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊵	イ	6F	南病棟	668		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊶	ア	6F	南病棟	668	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊷	ア	6F	南病棟	668	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊸	ア	6F	南病棟	668	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊹	イ	6F	南病棟	669	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊺	ア	6F	南病棟	669	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊻	イ	6F	南病棟	669		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊼	ア	6F	南病棟	669	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊽	ア	6F	南病棟	669	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊾	ア	6F	南病棟	669	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊿	イ	6F	南病棟	670	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉀	ア	6F	南病棟	670	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	イ	6F	南病棟	670		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	6F	南病棟	670	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
③	ア	6F	南病棟	670	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
④	ア	6F	南病棟	670	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑤	イ	6F	南病棟	671	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑥	ア	6F	南病棟	671	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑦	イ	6F	南病棟	671		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑧	ア	6F	南病棟	671	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑨	ア	6F	南病棟	671	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑩	ア	6F	南病棟	671	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑪	イ	6F	南病棟	672	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑫	イ	6F	南病棟	672		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑬	ア	6F	南病棟	672	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑭	ア	6F	南病棟	672	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	6F	南病棟	672	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑯	ア	6F	南病棟	672	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑰	ア	6F	南病棟	672	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑱	イ	6F	南病棟	673	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑲	イ	6F	南病棟	673		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑳	ア	6F	南病棟	673	FLR40	埋込	2	6	3			300			5000
㉑	ア	6F	南病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㉒	ア	6F	南病棟	処置室	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㉓	イ	6F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉔	イ	6F	南病棟	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			150φ			5000
㉕	ア	6F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	2	1						5000
㉖	ア	6F	南病棟	待浴室	FLR40	逆富士	2	8	4		○		カバー付		5000
㉗	ア	6F	南病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㉘	ア	7F	南病棟	DS室	FLR40	片反射トラフ	1	2	2						5000
㉙	イ	7F	北病棟	701	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉚	ア	7F	北病棟	701	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉛	イ	7F	北病棟	701		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉜	ア	7F	北病棟	701	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉝	ア	7F	北病棟	701	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉞	ア	7F	北病棟	701	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉟	イ	7F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㊱	イ	7F	北病棟	702	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊲	ア	7F	北病棟	702	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊳	イ	7F	北病棟	702		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊴	ア	7F	北病棟	702	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊵	ア	7F	北病棟	702	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊶	ア	7F	北病棟	702	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊷	イ	7F	北病棟	703	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊸	イ	7F	北病棟	703		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊹	ア	7F	北病棟	703	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊺	ア	7F	北病棟	703	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊻	ア	7F	北病棟	703	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊼	ア	7F	北病棟	703	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㊽	ア	7F	北病棟	703	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊾	イ	7F	北病棟	704	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊿	イ	7F	北病棟	704		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉀	ア	7F	北病棟	704	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉁	ア	7F	北病棟	704	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉂	ア	7F	北病棟	704	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉃	ア	7F	北病棟	704	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㉄	ア	7F	北病棟	704	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉅	ア	7F	北病棟	704	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
㉆	イ	7F	北病棟	705	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉇	ア	7F	北病棟	705	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉈	イ	7F	北病棟	705		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉉	ア	7F	北病棟	705	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊰	ア	7F	北病棟	705	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊱	ア	7F	北病棟	705	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊲	イ	7F	北病棟	706	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊳	ア	7F	北病棟	706	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊴	イ	7F	北病棟	706		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊵	ア	7F	北病棟	706	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊶	ア	7F	北病棟	706	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊷	ア	7F	北病棟	706	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊸	イ	7F	北病棟	707	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊹	ア	7F	北病棟	707	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊺	イ	7F	北病棟	707		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊻	ア	7F	北病棟	707	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊼	ア	7F	北病棟	707	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊽	ア	7F	北病棟	707	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊾	イ	7F	北病棟	708	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊿	ア	7F	北病棟	708	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉀	イ	7F	北病棟	708		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉁	ア	7F	北病棟	708	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉂	ア	7F	北病棟	708	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉃	ア	7F	北病棟	708	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉄	イ	7F	北病棟	709	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉅	ア	7F	北病棟	709	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉆	イ	7F	北病棟	709		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉇	ア	7F	北病棟	709	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉈	ア	7F	北病棟	709	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉉	ア	7F	北病棟	709	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊰	イ	7F	北病棟	710	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	7F	北病棟	710	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	イ	7F	北病棟	710		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	7F	北病棟	710	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
③	ア	7F	北病棟	710	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
④	ア	7F	北病棟	710	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑤	ア	7F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
⑥	イ	7F	北病棟	711	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑦	ア	7F	北病棟	711	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑧	イ	7F	北病棟	711		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑨	ア	7F	北病棟	711	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	7F	北病棟	711	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑪	ア	7F	北病棟	711	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑫	イ	7F	北病棟	712	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑬	ア	7F	北病棟	712	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	7F	北病棟	712		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑮	ア	7F	北病棟	712	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑯	ア	7F	北病棟	712	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑰	ア	7F	北病棟	712	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑱	イ	7F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑲	イ	7F	北病棟	713	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑳	ア	7F	北病棟	713	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉑	イ	7F	北病棟	713		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉒	ア	7F	北病棟	713	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉓	ア	7F	北病棟	713	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉔	ア	7F	北病棟	713	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉕	イ	7F	北病棟	714	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉖	ア	7F	北病棟	714	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉗	イ	7F	北病棟	714		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉘	ア	7F	北病棟	714	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉙	ア	7F	北病棟	714	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉚	ア	7F	北病棟	714	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉛	イ	7F	北病棟	715	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉜	ア	7F	北病棟	715	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉝	イ	7F	北病棟	715		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉞	ア	7F	北病棟	715	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉟	ア	7F	北病棟	715	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊱	ア	7F	北病棟	715	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊲	イ	7F	北病棟	716	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊳	ア	7F	北病棟	716	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊴	イ	7F	北病棟	716		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊵	ア	7F	北病棟	716	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊶	ア	7F	北病棟	716	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊷	ア	7F	北病棟	716	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊸	イ	7F	北病棟	717	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊹	イ	7F	北病棟	717	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊺	イ	7F	北病棟	717		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊻	ア	7F	北病棟	717	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊼	ア	7F	北病棟	717	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊽	ア	7F	北病棟	717	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊾	イ	7F	北病棟	718	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊿	ア	7F	北病棟	718	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉀	イ	7F	北病棟	718		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉁	ア	7F	北病棟	718	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉂	ア	7F	北病棟	718	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉃	ア	7F	北病棟	718	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉄	イ	7F	北病棟	719	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉅	ア	7F	北病棟	719	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉆	イ	7F	北病棟	719		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉇	ア	7F	北病棟	719	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉈	ア	7F	北病棟	719	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉉	ア	7F	北病棟	719	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉊	イ	7F	北病棟	720	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉋	ア	7F	北病棟	720	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉌	イ	7F	北病棟	720		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉍	ア	7F	北病棟	720	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉎	ア	7F	北病棟	720	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉏	ア	7F	北病棟	720	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉐	イ	7F	北病棟	721	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉑	ア	7F	北病棟	721	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉒	イ	7F	北病棟	721		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉓	ア	7F	北病棟	721	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉔	ア	7F	北病棟	721	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉕	ア	7F	北病棟	721	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉖	イ	7F	北病棟	722	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉗	イ	7F	北病棟	722		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉘	ア	7F	北病棟	722	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉙	ア	7F	北病棟	722	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉚	ア	7F	北病棟	722	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉛	ア	7F	北病棟	722	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉜	ア	7F	北病棟	722	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉝	ア	7F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	2	2	1						5000
㉞	ア	7F	北病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㉟	ア	7F	北病棟	処置室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
㊱	ア	7F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㊲	ア	7F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	壁付きトラフ	1	2	2						5000
㊳	イ	7F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㊴	ア	7F	北病棟	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㊵	イ	7F	北病棟	723	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	イ	7F	北病棟	723		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	ア	7F	北病棟	723	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
②	ア	7F	北病棟	723	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
③	ア	7F	北病棟	723	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
④	ア	7F	北病棟	723	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑤	ア	7F	北病棟	723	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑥	イ	7F	北病棟	724	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑦	ア	7F	北病棟	724	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑧	イ	7F	北病棟	724		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑨	ア	7F	北病棟	724	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	7F	北病棟	724	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑪	ア	7F	北病棟	724	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑫	イ	7F	北病棟	725	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑬	ア	7F	北病棟	725	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	7F	北病棟	725		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑮	ア	7F	北病棟	725	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑯	ア	7F	北病棟	725	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑰	ア	7F	北病棟	725	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑱	イ	7F	北病棟	726	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑲	イ	7F	北病棟	726		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑳	ア	7F	北病棟	726	FLR40	埋込	2	6	3			300			5000
㉑	ア	7F	北病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㉒	ア	7F	南病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
㉓	ア	7F	南病棟	処置室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
㉔	イ	7F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉕	イ	7F	南病棟	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			150φ			5000
㉖	ア	7F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㉗	ア	7F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
㉘	イ	7F	南病棟	751	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉙	ア	7F	南病棟	751	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉚	イ	7F	南病棟	751		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉛	ア	7F	南病棟	751	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉜	ア	7F	南病棟	751	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉝	ア	7F	南病棟	751	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉞	イ	7F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉟	イ	7F	南病棟	752	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	7F	南病棟	752	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊲	イ	7F	南病棟	752		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊳	ア	7F	南病棟	752	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊴	ア	7F	南病棟	752	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊵	ア	7F	南病棟	752	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊶	イ	7F	南病棟	753	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊷	イ	7F	南病棟	753		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊸	ア	7F	南病棟	753	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊹	ア	7F	南病棟	753	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊺	ア	7F	南病棟	753	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊻	ア	7F	南病棟	753	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㊼	ア	7F	南病棟	753	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊽	イ	7F	南病棟	754	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊾	イ	7F	南病棟	754		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊿	ア	7F	南病棟	754	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
①	ア	7F	南病棟	754	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
②	ア	7F	南病棟	754	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
③	ア	7F	南病棟	754	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
④	ア	7F	南病棟	754	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑤	ア	7F	南病棟	754	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
⑥	イ	7F	南病棟	755	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑦	ア	7F	南病棟	755	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑧	イ	7F	南病棟	755		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑨	ア	7F	南病棟	755	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	7F	南病棟	755	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑪	ア	7F	南病棟	755	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑫	イ	7F	南病棟	756	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑬	ア	7F	南病棟	756	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	7F	南病棟	756		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑮	ア	7F	南病棟	756	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑯	ア	7F	南病棟	756	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑰	ア	7F	南病棟	756	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑱	イ	7F	南病棟	757	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑲	ア	7F	南病棟	757	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑳	イ	7F	南病棟	757		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉑	ア	7F	南病棟	757	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉒	ア	7F	南病棟	757	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉓	ア	7F	南病棟	757	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉔	イ	7F	南病棟	758	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉕	ア	7F	南病棟	758	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉖	イ	7F	南病棟	758		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉗	ア	7F	南病棟	758	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉘	ア	7F	南病棟	758	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉙	ア	7F	南病棟	758	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉚	ア	7F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
㉛	イ	7F	南病棟	759	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉜	ア	7F	南病棟	759	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉝	イ	7F	南病棟	759		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉞	ア	7F	南病棟	759	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉟	ア	7F	南病棟	759	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
①	ア	7F	南病棟	759	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
②	イ	7F	南病棟	760	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
③	ア	7F	南病棟	760	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	イ	7F	南病棟	760		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	7F	南病棟	760	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
③	ア	7F	南病棟	760	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
④	ア	7F	南病棟	760	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑤	イ	7F	南病棟	761	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑥	ア	7F	南病棟	761	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑦	イ	7F	南病棟	761		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑧	ア	7F	南病棟	761	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑨	ア	7F	南病棟	761	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑩	ア	7F	南病棟	761	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑪	イ	7F	南病棟	762	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑫	ア	7F	南病棟	762	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑬	イ	7F	南病棟	762		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑭	ア	7F	南病棟	762	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑮	ア	7F	南病棟	762	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑯	ア	7F	南病棟	762	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑰	イ	7F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑱	イ	7F	南病棟	763	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑲	ア	7F	南病棟	763	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑳	イ	7F	南病棟	763		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉑	ア	7F	南病棟	763	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉒	ア	7F	南病棟	763	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉓	ア	7F	南病棟	763	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉔	イ	7F	南病棟	764	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉕	ア	7F	南病棟	764	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉖	イ	7F	南病棟	764		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉗	ア	7F	南病棟	764	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉘	ア	7F	南病棟	764	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉙	ア	7F	南病棟	764	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉚	イ	7F	南病棟	765	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉛	ア	7F	南病棟	765	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉜	イ	7F	南病棟	765		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉝	ア	7F	南病棟	765	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉞	ア	7F	南病棟	765	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉟	ア	7F	南病棟	765	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊱	イ	7F	南病棟	766	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊲	ア	7F	南病棟	766	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊳	イ	7F	南病棟	766		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊴	ア	7F	南病棟	766	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊵	ア	7F	南病棟	766	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊶	ア	7F	南病棟	766	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊷	イ	7F	南病棟	767	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊸	ア	7F	南病棟	767	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊹	イ	7F	南病棟	767		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊺	ア	7F	南病棟	767	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊻	ア	7F	南病棟	767	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊼	ア	7F	南病棟	767	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊽	イ	7F	南病棟	768	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊾	ア	7F	南病棟	768	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊿	イ	7F	南病棟	768		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉀	ア	7F	南病棟	768	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉁	ア	7F	南病棟	768	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉂	ア	7F	南病棟	768	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉃	イ	7F	南病棟	769	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉄	ア	7F	南病棟	769	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉅	イ	7F	南病棟	769		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉆	ア	7F	南病棟	769	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉇	ア	7F	南病棟	769	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉈	ア	7F	南病棟	769	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉉	ア	7F	南病棟	倉庫	FL20	遊置土	1	1	1						5000
㊰	イ	7F	南病棟	770	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	7F	南病棟	770	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊲	イ	7F	南病棟	770		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊳	ア	7F	南病棟	770	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊴	ア	7F	南病棟	770	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊵	ア	7F	南病棟	770	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊶	イ	7F	南病棟	771	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊷	ア	7F	南病棟	771	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊸	イ	7F	南病棟	771		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊹	ア	7F	南病棟	771	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊺	ア	7F	南病棟	771	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊻	ア	7F	南病棟	771	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊼	イ	7F	南病棟	772	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊽	イ	7F	南病棟	772		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊾	ア	7F	南病棟	772	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊿	ア	7F	南病棟	772	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉀	ア	7F	南病棟	772	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉁	ア	7F	南病棟	772	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉂	ア	7F	南病棟	772	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉃	イ	7F	南病棟	773	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉄	イ	7F	南病棟	773		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉅	ア	7F	南病棟	773	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉆	ア	7F	南病棟	773	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉇	ア	7F	南病棟	773	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉈	ア	7F	南病棟	773	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉉	ア	7F	南病棟	773	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㊰	イ	7F	南病棟	774	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	7F	南病棟	774	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000

通し番号	設置番号	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
㉔	イ	7F	南病棟	774		ユニバーサルDL		1	1			150φ			3000
㉕	ア	7F	南病棟	774	FL20	ベッド灯		1	1						5000
㉖	ア	7F	南病棟	774	FPL28	ベッド灯		2	2						5000
㉗	ア	7F	南病棟	774	S形豆球 (E12)	足元灯		1	1				LB70086T (National)		5000
㉘	イ	7F	南病棟	775	FDL27	DL		1	1			150φ			5000
㉙	ア	7F	南病棟	775	FPL36	ミラー灯		1	1						5000
㉚	イ	7F	南病棟	775		ユニバーサルDL		1	1			150φ			3000
㉛	ア	7F	南病棟	775	FL20	ベッド灯		1	1						5000
㉜	ア	7F	南病棟	775	FPL28	ベッド灯		2	2						5000
㉝	ア	7F	南病棟	775	S形豆球 (E12)	足元灯		1	1				LB70086T (National)		5000
㉞	イ	7F	南病棟	776	FDL27	DL		1	1			150φ			5000
㉟	イ	7F	南病棟	776		ユニバーサルDL		1	1			150φ			3000
㊱	ア	7F	南病棟	776	FLR40	埋込		2	6	3		300	カバー付		5000
㊲	ア	7F	南病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ		1	4	4					5000
㊳	ア	7F	南病棟	DS室	FLR40	片反射トラフ		1	2	2					5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
19	イ	8F	北病棟	801	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	801	FHF32	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	801		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	801	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	801	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	801	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	802	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	802	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	802		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	802	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	802	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	802	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	803	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
24	イ	8F	北病棟	803		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	803	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	803	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	803	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	ア	8F	北病棟	803	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
12	ア	8F	北病棟	803	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
19	イ	8F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
19	イ	8F	北病棟	804	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
24	イ	8F	北病棟	804		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	804	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	804	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	804	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	ア	8F	北病棟	804	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
12	ア	8F	北病棟	804	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
7	ア	8F	北病棟	804	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
19	イ	8F	北病棟	805	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	805	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	805		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	805	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	805	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	805	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	806	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	806	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	806		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	806	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	806	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	806	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	807	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	北病棟	807	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	807		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	807	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	北病棟	807	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	北病棟	807	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	808	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	北病棟	808	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	808		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	808	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	北病棟	808	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	北病棟	808	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	809	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	北病棟	809	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	809		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	809	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	北病棟	809	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	北病棟	809	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	810	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	北病棟	810	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	810		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	810	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	北病棟	810	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	北病棟	810	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
1	ア	8F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
19	イ	8F	北病棟	811	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	811	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	811		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	811	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	811	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	811	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	812	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	北病棟	812	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	北病棟	812		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	北病棟	812	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	北病棟	812	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	北病棟	812	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
19	イ	8F	北病棟	813	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ 吊り	防水 仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
②	ア	8F	北病棟	813	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	813		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	813	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	8F	北病棟	813	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	北病棟	813	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	814	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	北病棟	814	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	814		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	814	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	8F	北病棟	814	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	北病棟	814	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	815	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	北病棟	815	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	815		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	815	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	8F	北病棟	815	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	北病棟	815	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	816	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	北病棟	816	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	816		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	816	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	8F	北病棟	816	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	北病棟	816	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	817	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	817	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	817		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	817	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	817	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	817	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	818	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	818	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	818		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	818	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	818	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	818	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	819	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	北病棟	819	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	819		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	819	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	8F	北病棟	819	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	北病棟	819	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	820	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	820	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	820	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	821	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	821	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	821		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	821	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	821	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	821	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	822	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	イ	8F	北病棟	822		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	822	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	822	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	822	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	822	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑫	ア	8F	北病棟	822	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
①	ア	8F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	2	2	1						5000
①	ア	8F	北病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
①	ア	8F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	8F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
⑮	イ	8F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
①	ア	8F	北病棟	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
⑮	イ	8F	北病棟	823	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	イ	8F	北病棟	823		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	823	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	823	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	823	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	ア	8F	北病棟	823	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑫	ア	8F	北病棟	823	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑮	イ	8F	北病棟	824	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	824	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	824		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	北病棟	824	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	8F	北病棟	824	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	824	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	北病棟	825	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	北病棟	825	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	イ	8F	北病棟	825		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
②	ア	8F	北病棟	825	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	北病棟	825	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	北病棟	825	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑭	イ	8F	北病棟	826		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
①	ア	8F	北病棟	826	FLR40	埋込	2	6	3			300	カバー付		5000
①	ア	8F	北病棟	AC室	FLR40	笠付きトラフ	1	4	4						5000
①	ア	8F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	8F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
⑮	イ	8F	南病棟	851	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	南病棟	851	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	851		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	851	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	851	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	851	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	852	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	南病棟	852	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	852		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	852	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	852	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	852	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	853	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑭	イ	8F	南病棟	853		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	853	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	853	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	853	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑬	ア	8F	南病棟	853	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
⑫	ア	8F	南病棟	853	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑮	イ	8F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑮	イ	8F	南病棟	854	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑭	イ	8F	南病棟	854		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	854	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	854	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	854	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑬	ア	8F	南病棟	854	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
⑫	ア	8F	南病棟	854	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑦	ア	8F	南病棟	854	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
⑮	イ	8F	南病棟	855	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	南病棟	855	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	855		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	855	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	855	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	855	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	856	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	南病棟	856	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	856		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	856	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	856	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	8F	南病棟	856	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	857	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	南病棟	857	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	857		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	857	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑩	ア	8F	南病棟	857	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	南病棟	857	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	858	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	南病棟	858	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	858		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	858	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑩	ア	8F	南病棟	858	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	南病棟	858	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
①	ア	8F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
①	ア	8F	南病棟	EPS	FLR40	笠付きトラフ	1	1	1						5000
⑮	イ	8F	南病棟	859	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	南病棟	859	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	859		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	859	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑩	ア	8F	南病棟	859	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	南病棟	859	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	860	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	8F	南病棟	860	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	860		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	860	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑩	ア	8F	南病棟	860	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	8F	南病棟	860	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑮	イ	8F	南病棟	861	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	8F	南病棟	861	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑭	イ	8F	南病棟	861		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	8F	南病棟	861	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	8F	南病棟	861	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
15	ア	8F	南病棟	861	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	862	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	南病棟	862	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	862		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	862	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	862	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	862	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
19	イ	8F	南病棟	863	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	南病棟	863	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	863		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	863	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	南病棟	863	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	南病棟	863	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	864	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	南病棟	864	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	864		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	864	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	南病棟	864	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	南病棟	864	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	865	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	南病棟	865	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	865		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	865	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	南病棟	865	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	南病棟	865	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	866	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	南病棟	866	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	866		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	866	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	南病棟	866	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	南病棟	866	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	867	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	南病棟	867	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	867		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	867	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	867	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	867	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	868	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	南病棟	868	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	868		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	868	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	868	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	868	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	869	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
2	ア	8F	南病棟	869	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	869		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	869	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
11	ア	8F	南病棟	869	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
15	ア	8F	南病棟	869	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	870	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	南病棟	870	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	870		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	870	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	870	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	870	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	871	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
9	ア	8F	南病棟	871	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
24	イ	8F	南病棟	871		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	871	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	871	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	871	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	イ	8F	南病棟	872	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
24	イ	8F	南病棟	872		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	872	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	872	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	872	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	ア	8F	南病棟	872	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
12	ア	8F	南病棟	872	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
19	イ	8F	南病棟	873	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
24	イ	8F	南病棟	873		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
2	ア	8F	南病棟	873	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
11	ア	8F	南病棟	873	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
15	ア	8F	南病棟	873	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
19	ア	8F	南病棟	873	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
12	ア	8F	南病棟	873	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
1	ア	8F	南病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
1	ア	8F	南病棟	処置室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
19	イ	8F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑬	イ	8F	南病棟	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			150φ			5000
⑭	ア	8F	南病棟	倉庫	FL20	逆富士	1	1	1						5000
⑮	イ	8F	南病棟	874	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑯	ア	8F	南病棟	874	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑰	イ	8F	南病棟	874		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑱	ア	8F	南病棟	874	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑲	ア	8F	南病棟	874	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑳	イ	8F	南病棟	874	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉑	ア	8F	南病棟	875	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉒	ア	8F	南病棟	875	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉓	イ	8F	南病棟	875		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉔	ア	8F	南病棟	875	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉕	ア	8F	南病棟	875	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉖	ア	8F	南病棟	875	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉗	イ	8F	南病棟	976		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉘	ア	8F	南病棟	876	FLR40	埋込	2	6	3			300	カバー付		5000
㉙	ア	8F	南病棟	AC室	FLR40	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㉚	ア	8F	南病棟	DS室	FLR40	片反射トラフ	1	4	2						5000
㉛	ア	9F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
㉜	ア	9F	北病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
㉝	イ	9F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
㉞	イ	9F	北病棟	901	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉟	ア	9F	北病棟	901	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊱	イ	9F	北病棟	901		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊲	ア	9F	北病棟	901	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊳	ア	9F	北病棟	901	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊴	ア	9F	北病棟	901	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊵	イ	9F	北病棟	902	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊶	ア	9F	北病棟	902	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊷	イ	9F	北病棟	902		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊸	ア	9F	北病棟	902	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊹	ア	9F	北病棟	902	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊺	ア	9F	北病棟	902	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊻	ー	9F	北病棟	903	LED		1	0							5000
㊼	イ	9F	北病棟	家族控室	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊽	イ	9F	北病棟	家族控室		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊾	ア	9F	北病棟	家族控室	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊿	ア	9F	北病棟	家族控室	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
①	ア	9F	北病棟	家族控室	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
②	ア	9F	北病棟	家族控室	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
③	ア	9F	北病棟	904	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
④	ア	9F	北病棟	904	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑤	ア	9F	北病棟	904	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑥	ア	9F	北病棟	904	E26	ポーチ灯	1	2	2						3000
⑦	イ	9F	北病棟	905	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑧	イ	9F	北病棟	905	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑨	ア	9F	北病棟	905		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑩	ア	9F	北病棟	905	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	北病棟	905	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑫	ア	9F	北病棟	905	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑬	イ	9F	北病棟	906	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑭	ア	9F	北病棟	906	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑮	イ	9F	北病棟	906		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑯	ア	9F	北病棟	906	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑰	ア	9F	北病棟	906	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑱	ア	9F	北病棟	906	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	907	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑳	ア	9F	北病棟	907	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉑	イ	9F	北病棟	907		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉒	ア	9F	北病棟	907	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉓	ア	9F	北病棟	907	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉔	ア	9F	北病棟	907	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉕	イ	9F	北病棟	908	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉖	ア	9F	北病棟	908	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉗	イ	9F	北病棟	908		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉘	ア	9F	北病棟	908	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉙	ア	9F	北病棟	908	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉚	ア	9F	北病棟	908	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉛	ア	9F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
㉜	イ	9F	北病棟	909	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉝	ア	9F	北病棟	909	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉞	イ	9F	北病棟	909		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉟	ア	9F	北病棟	909	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
①	ア	9F	北病棟	909	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
②	ア	9F	北病棟	909	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
③	イ	9F	北病棟	910	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
④	ア	9F	北病棟	910	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑤	イ	9F	北病棟	910		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑥	ア	9F	北病棟	910	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑩	ア	9F	北病棟	910	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	910	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	911	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	9F	北病棟	911	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
④	イ	9F	北病棟	911		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑦	ア	9F	北病棟	911	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	北病棟	911	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	北病棟	911	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑳	ア	9F	北病棟	浴室	E26	ポーチ灯	1	3	3						3000
⑲	イ	9F	北病棟	912	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	912	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	912		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑬	ア	9F	北病棟	912	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	912	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	912	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	913	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
②	ア	9F	北病棟	913	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
④	イ	9F	北病棟	913		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑦	ア	9F	北病棟	913	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	北病棟	913	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	北病棟	913	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	914	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	914	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	914		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑬	ア	9F	北病棟	914	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	914	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	914	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
①	ア	9F	北病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
①	ア	9F	北病棟	処置室	FLR40	埋込	2	6	3			300	カバー付		5000
⑲	イ	9F	北病棟	処置室	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑫	イ	9F	北病棟	処置室		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
①	ア	9F	北病棟	面談室	FHF32	埋込	2	6	3			220			5000
①	ア	9F	北病棟	915	FLR40	埋込	2	2	1			220			5000
①	ア	9F	北病棟	915	FLR40	埋込	2	2	1			300	カバー付		5000
①	ア	9F	北病棟	915	FLR40	トラフ	1	3	3						5000
②	ア	9F	北病棟	916	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	916	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑫	ア	9F	北病棟	916	E26	ポーチ灯	1	2	2						5000
①	ア	9F	北病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
⑲	イ	9F	北病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑲	イ	9F	北病棟	家族控室	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	家族控室	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	家族控室		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	9F	北病棟	家族控室	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	家族控室	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	家族控室	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	ボランティア控室	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	ボランティア控室	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	ボランティア控室		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	9F	北病棟	ボランティア控室	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	ボランティア控室	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	ボランティア控室	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	918	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	918	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	918		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑦	ア	9F	北病棟	918	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	918	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	918	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	北病棟	919	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	北病棟	919	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	北病棟	919		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑦	ア	9F	北病棟	919	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	北病棟	919	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	北病棟	919	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
①	ア	9F	北病棟	EVホール	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	9F	北病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ	1	4	4						5000
①	ア	9F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	9F	南病棟	洗濯・汚物処理室	FHF32	笠付きトラフ	1	2	2						5000
⑲	イ	9F	南病棟	951	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	951	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	南病棟	951		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
②	ア	9F	南病棟	951	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	南病棟	951	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	951	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑮	イ	9F	南病棟	952	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	952	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑫	イ	9F	南病棟	952		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑦	ア	9F	南病棟	952	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑩	ア	9F	南病棟	952	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	952	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	953	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑳	イ	9F	南病棟	953		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉑	ア	9F	南病棟	953	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	953	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	953	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑬	ア	9F	南病棟	953	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
㉒	ア	9F	南病棟	953	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑲	イ	9F	南病棟	954	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉓	イ	9F	南病棟	954		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉔	ア	9F	南病棟	954	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	954	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	954	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑬	ア	9F	南病棟	954	E17	ポーチ灯	1	2	2						5000
⑳	ア	9F	南病棟	954	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
㉕	ア	9F	南病棟	954	FL10	キッチン灯	1	1	1						5000
⑲	イ	9F	南病棟	955	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	955	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉖	イ	9F	南病棟	955		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉗	ア	9F	南病棟	955	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	955	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	955	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	956	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	956	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉘	イ	9F	南病棟	956		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉙	ア	9F	南病棟	956	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	956	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	956	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	957	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉚	ア	9F	南病棟	957	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉛	イ	9F	南病棟	957		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉜	ア	9F	南病棟	957	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	957	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	957	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	958	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉝	ア	9F	南病棟	958	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉞	イ	9F	南病棟	958		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉟	ア	9F	南病棟	958	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	958	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	958	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
①	ア	9F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	2	2	1						5000
⑲	イ	9F	南病棟	959	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊱	ア	9F	南病棟	959	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊲	イ	9F	南病棟	959		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊳	ア	9F	南病棟	959	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	959	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	959	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	960	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊴	ア	9F	南病棟	960	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊵	イ	9F	南病棟	960		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊶	ア	9F	南病棟	960	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	960	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	960	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	961	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	961	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊷	イ	9F	南病棟	961		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊸	ア	9F	南病棟	961	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	961	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	961	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	962	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑨	ア	9F	南病棟	962	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊹	イ	9F	南病棟	962		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊺	ア	9F	南病棟	962	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑪	ア	9F	南病棟	962	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑮	ア	9F	南病棟	962	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	963	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊻	ア	9F	南病棟	963	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊼	イ	9F	南病棟	963		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊽	ア	9F	南病棟	963	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	963	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	963	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑲	イ	9F	南病棟	964	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊾	ア	9F	南病棟	964	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊿	イ	9F	南病棟	964		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊱	ア	9F	南病棟	964	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑪	ア	9F	南病棟	964	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑮	ア	9F	南病棟	964	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
⑬	イ	9F	南病棟	965	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑭	ア	9F	南病棟	965	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
⑮	イ	9F	南病棟	965		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
⑯	ア	9F	南病棟	965	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
⑰	ア	9F	南病棟	965	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
⑱	ア	9F	南病棟	965	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	966	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑳	ア	9F	南病棟	966	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㉑	イ	9F	南病棟	966		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㉒	ア	9F	南病棟	966	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㉓	ア	9F	南病棟	966	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㉔	ア	9F	南病棟	966	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉕	イ	9F	南病棟	967	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉖	ア	9F	南病棟	967	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉗	イ	9F	南病棟	967		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉘	ア	9F	南病棟	967	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉙	ア	9F	南病棟	967	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉚	ア	9F	南病棟	967	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉛	イ	9F	南病棟	968	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉜	ア	9F	南病棟	968	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉝	イ	9F	南病棟	968		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉞	ア	9F	南病棟	968	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉟	ア	9F	南病棟	968	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊱	ア	9F	南病棟	968	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊲	イ	9F	南病棟	969	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊳	ア	9F	南病棟	969	FL20	ミラー灯	1	1	1						5000
㊴	イ	9F	南病棟	969		ユニバーサルDL	1	4	4			150φ			3000
㊵	ア	9F	南病棟	969	FL20	ベッド灯	1	4	4						5000
㊶	ア	9F	南病棟	969	FPL28	ベッド灯	2	8	4						5000
㊷	ア	9F	南病棟	969	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊸	イ	9F	南病棟	970	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㊹	ア	9F	南病棟	970	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㊺	イ	9F	南病棟	970		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㊻	ア	9F	南病棟	970	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㊼	ア	9F	南病棟	970	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㊽	ア	9F	南病棟	970	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㊾	ア	9F	南病棟	971	FLR40	埋込	2	2	1			220			5000
㊿	ア	9F	南病棟	971	FLR40	埋込	2	2	1			300	カバー付		5000
①	ア	9F	南病棟	971	FLR40	トラフ	1	3	3						5000
②	ア	9F	南病棟	倉庫	FLR40	逆富士	1	1	1						5000
③	イ	9F	南病棟	972	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
④	イ	9F	南病棟	972		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑤	ア	9F	南病棟	972	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑥	ア	9F	南病棟	972	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑦	ア	9F	南病棟	972	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑧	ア	9F	南病棟	972	E17	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑨	ア	9F	南病棟	972	E26	ポーチ灯	1	1	1						5000
⑩	ア	9F	南病棟	カンファレンスルーム	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
⑪	イ	9F	南病棟	トイレ	FDL27	DL	1	2	2			150φ			5000
⑫	イ	9F	南病棟	EVホール	FDL27	DL	1	4	4			150φ			5000
⑬	イ	9F	南病棟	973	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑭	ア	9F	南病棟	973	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
⑮	イ	9F	南病棟	973		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
⑯	ア	9F	南病棟	973	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
⑰	ア	9F	南病棟	973	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
⑱	ア	9F	南病棟	973	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
⑲	イ	9F	南病棟	974	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
⑳	ア	9F	南病棟	974	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉑	イ	9F	南病棟	974		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉒	ア	9F	南病棟	974	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉓	ア	9F	南病棟	974	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉔	ア	9F	南病棟	974	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉕	イ	9F	南病棟	975	FDL27	DL	1	1	1			150φ			5000
㉖	ア	9F	南病棟	975	FPL36	ミラー灯	1	1	1						5000
㉗	イ	9F	南病棟	975		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉘	ア	9F	南病棟	975	FL20	ベッド灯	1	1	1						5000
㉙	ア	9F	南病棟	975	FPL28	ベッド灯	2	2	1						5000
㉚	ア	9F	南病棟	975	5形豆球 (E12)	足元灯	1	1	1				LB70086T (National)		5000
㉛	イ	9F	南病棟	976		ユニバーサルDL	1	1	1			150φ			3000
㉜	ア	9F	南病棟	976	FLR40	埋込	2	6	3			300	カバー付		5000
㉝	ア	9F	南病棟	AC室	FHF32	笠付きトラフ	1	4	4						5000
㉞	ア	9F	南病棟	DS室	FLR40	片反射トラフ	1	2	2						5000

## 照明数量一覧表

調査日 9月28日

通し番号	設置条件	階数	エリア	室名	電球種類	器具種類	灯式(灯)	本数(本)	台数(台)	パイプ吊り	防水仕様	開口(mm)	備考	天高(m)	色(K)
①	ア	4F		更衣室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	4F		湯沸室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	4F		病歴室	FHF32	埋込	2	16	8			220			5000
③	ア	4F		病歴室	FHF16	埋込	2	2	1			220			5000
①	ア	4F		ドクターズクラーク室	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
①	ア	4F		看護局	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
⑫	ア	4F		看護局	E26	ミラー灯	1	2	2						5000
①	ア	4F		医事課事務室	FHF32	埋込	2	22	11			220			5000
③	ア	4F		医事課事務室	FHF16	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	4F		打合せスペース1~3	FHF32	埋込	2	12	6			220	各部屋2台		5000
①	ア	3F		パントリー	FHF32	埋込	1	2	2			150			5000
①	ア	3F		本部長室	FHF32	埋込	1	3	3			150			5000
①	ア	2F		男子更衣室1	FHF32	埋込	1	4	4			150			5000
①	ア	2F		男子更衣室1 (休憩スペース)	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
⑫	ア	2F		男子更衣室1	E26	ポーチ灯	1	1	1						3000
①	ア	2F		男子更衣室2	FHF32	埋込	1	2	2			150			5000
①	ア	2F		女子更衣室	FHF32	埋込	1	26	26			150			5000
①	ア	2F		女子更衣室 (洗面コーナー)	FHF32	埋込	1	2	2			150			5000
⑫	ア	2F		女子更衣室 (洗面コーナー)	E26	ポーチ灯	1	3	3						3000
①	ア	2F		女子休憩室	FHF32	埋込	2	8	4			220			5000
①	ア	2F		EPS	FHF32	片反射	1	1	1						5000
①	ア	1F		看護学生控室	FHF32	埋込	2	24	12			220			5000
①	ア	1F		講師室1~6	FHF32	埋込	2	12	6			220	各部屋1台		5000
①	ア	1F		更衣室	FHF32	埋込	1	9	9			150			5000
①	ア	1F		倉庫1	FHF32	埋込	1	1	1			150			5000
①	ア	1F		研究室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
⑨	ア	1F	保育園	エントランス	FPL36	スクエア	3	6	2			□450			5000
①	ア	1F	保育園	保育士控室	FHF32	埋込	2	4	2			220			5000
①	ア	1F	保育園	倉庫	FHF32	埋込	1	1	1			150			5000
①	ア	1F	保育園	洗面洗濯室	FHF32	埋込	1	2	2		○	150			5000
⑫	ア	1F	保育園	洗面洗濯室	E26	ポーチ灯	1	1	1						3000
①	ア	1F	保育園	キッチン	FHF32	埋込	2	2	1			220			5000
①	ア	1F	保育園	トイレ	FHF32	埋込	1	2	2			150			5000
①	ア	1F	保育園	保育室	FHF32	埋込	2	2	1			220			5000
①	ア	1F	保育園	病児保育室1	FHF32	埋込	2	2	1			220			5000
①	ア	1F	保育園	病児保育室2	FHF32	埋込	2	12	6			220			5000